

УТВЕРЖДАЮ

Председатель рабочей группы по делам
инвалидов ЗАТО Александровск

С.М.Кауров

« 03 » августа 2016г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 98

ЗАТО Александровск
Мурманской обл.

« 03 » августа 2016 года

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества имени Героя Российской Федерации Сергея Анатольевича Преминина»

1.2. Адрес объекта: 184670. Мурманская область, г. Гаджиево, ул. Советская, д. 74-А

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 1140,8 кв.м

- часть здания: _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1955 кв.м

1.4. Год постройки здания: 1982, последнего капитального ремонта: 2003 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017-2030, капитального не планируется

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества имени Героя Российской Федерации Сергея Анатольевича Преминина», «МБОУ ДО ДДТ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 184670, Мурманская область, г. Гаджиево, ул. Советская, д.74-А, тел. (815-39) 47-783

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация:

Виды оказываемых услуг: дополнительное образование и профессиональное обучение

Подвиды: дополнительное образование детей и взрослых

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

На территории города не организовано движение пассажирского общественного транспорта

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м

3.2.2. Время движения (пешком) 5-10 мин

- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
 3.2.6 . Перепады высоты на пути: есть, нет (подъем в гору, все 600м. под углом 300-400С)
 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДЧ-В</i>	1	1(1); 1(2);1(3)
2	Вход (входы) в здание	<i>ДЧ-В</i>	2	2(1); 2(2)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДЧ-В</i>	3	3(1); 3(2); 3(3); 3(4);3(5);3(6) ;3(7);3(8)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – кабинетная форма обслуживания, зальная форма обслуживания	<i>ДЧ-В</i>	4	4(1); 4(2) 4.1(1); 4.1(2)
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДЧ-В</i>	5	5(1)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ВНД</i>	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ВНД</i>	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД- временно недоступно всем

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным частично для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности, для всех категорий инвалидов, в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, установить нормативные кнопки вызова (запасном входе/выходе), организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо установить в санитарно-гигиеническом помещении замок в двери, открывающийся изнутри с возможностью открытия снаружи.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка кнопки вызова персонала (переговорное устройство) для вызова ответственного сотрудника при необходимости получения помощи для преодоления барьеров.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод при оказании услуг, а так же закупить персональные устройства усиливающие звук и установить знаки-пиктограммы в здании.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, обеспечение информационного сопровождения от входа на территорию, удлинение поручней запасного выхода, требуется реконструкция пандуса, установка накладных накатов для въезда, удлинение поручней запасного выхода, оснащение санитарно-гигиенического помещения настенными поручнями для раковины и унитаза.

Для обеспечения доступа в зал для преодоления вертикальных препятствий требуется приобретения ТСП (лестничехода).

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения необходимо оказание ситуационной помощи на всех зонах, а так же комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории

Все вышеперечисленные виды работ возможно осуществить при наличии финансирования.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны
8.	Все зоны и участки	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2017-2030г., в рамках исполнения: в рамках реализации Дорожной карты ЗАТО Александровск

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДП-В.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Рабочей группы по делам инвалидов на территории ЗАТО Александровск
наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации подчеркнуть;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов ;

4.4.6. Другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <https://zhit-vmeste.ru> 25.10.2017г.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>02</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>02</u> л. |
| 3. Путей движения внутри здания | на <u>02</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>02</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>02</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>01</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 19л.

Позтажные планы, паспорт БТ: на 2/10 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____


Председатель рабочей группы

Заместитель главы администрации ЗАТО Александровск

по социальным вопросам
Члены рабочей группы:
Директор ГОКУ «Межрайонный
центр социальной поддержки населения»
ЗАТО Александровск



М.В. Дюпина



О.Н. Гарагуля

Специалист I категории
отдела по труду и социальным вопросам
администрации ЗАТО Александровск



И.Г. Крылова

В том числе:
представители общественных организаций инвалидов,
Председатель Снежногорской городской
организации Мурманской областной организации
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»



Г.Н. Грещук

представители организации,
расположенной на объекте

Директор МБОУ ДО ДДТ
Заместитель директора по
административно- хозяйственной работе



Т.В. Морозова

А.Е. Земскова

Управленческое решение согласовано «21» октября 20 16 г. (протокол № 3) Рабочей
группы по делам инвалидов на территории ЗАТО Александровск

